CMA
181413341181

报告编号：A25041718

检 测 报 告

样 品 名 称：出厂水

采 样 地 点：雅水水厂出厂水（和平县天平供水送检）

委 托 单 位：和平县天平供水有限公司

检 测 类 别：委 托 检 测

江 西 银 龙 检 测 有 限 公 司

报告日期：2025年4月29日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

江西银龙检测有限公司
检 测 报 告

样品名称	出厂水	报告编号	A25041718
委托单位	和平县天平供水有限公司	委托人及联系方式	张家怡
委托人地址	广东省河源市和平县阳明镇滨河东路廖芬家园中国水务营业厅		
采样人员	——	样品状态	清澈透明，无异味
采样地点	雅水水厂出厂水（和平县天平供水送检）	采样环境	天气：中雨　温度：16℃
采样日期	2025-4-24	样品接收日期	2025-4-24
现场检测人员	——	现场检测地点	——
检测日期	2025-4-24～2025-4-29	检测项目	共43项
采样依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》 GB/T 5750.2-2023		
判定标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022		
检测标准依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023		
主要检测仪器	紫外分光光度计、原子吸收（石墨炉）仪、酸度计、浊度仪 原子荧光分光光度计、离子色谱仪、电感耦合等离子光谱仪、气相色谱仪		
检测结论	该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022标准限值。		
备注			

编制：廖昀　　审核：吴新明　　签发：（授权签字人）

签发日期：2025年4月29日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

江西银龙检测有限公司

检测报告

报告编号：A25041718

检测项目			检测方法	检测结果	限值	单位	单项判定	备注
一、微生物指标	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.2	未检出	不应检出	CFU/100mL	符合	
	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.2	//	不应检出	CFU/100mL	符合	
	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	10	100	CFU/mL	符合	
二、毒理指标	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	<0.001	0.01	mg/L	符合	
	5	镉	GB/T 5750.12-2023 12.1	0.0005	0.005	mg/L	符合	
	6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	0.05	mg/L	符合	
	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.1	<0.0025	0.01	mg/L	符合	
	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	0.001	mg/L	符合	
	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.4	<0.0016	0.05	mg/L	符合	
	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.130	1	mg/L	符合	
	11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.99	10	mg/L	符合	
	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	--	0.06	mg/L	--	Cl_2、NaClO、CaClO及氯胺消毒时检测
	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	--	0.1	mg/L	--	
	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	--	0.06	mg/L	--	
	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	--	0.1	mg/L	--	
	16	三卤甲烷	GB 5749-2022	--	1	mg/L	--	
	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.2	--	0.05	mg/L	--	
	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.2	--	0.1	mg/L	--	
	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.1	--	0.01	mg/L	--	O_3消毒时检测
	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	<0.0024	0.7	mg/L	符合	ClO_2消毒时检测
	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.2	--	0.7	mg/L	--	NaClO消毒时检测
三、感官性状和一般化学指标	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	度	符合	
	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.630	1	NTU	符合	
	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	0级	无异臭、异味	--	符合	
	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	--	符合	
	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.05	6.5—8.5	无量纲	符合	
	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.049	0.2	mg/L	符合	
	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.3	0.016	0.3	mg/L	符合	
	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.5	0.001	0.1	mg/L	符合	
	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.5	<0.009	1	mg/L	符合	
	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.3	0.024	1	mg/L	符合	
	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	3.66	250	mg/L	符合	
	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	5.31	250	mg/L	符合	
	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	62.0	1000	mg/L	符合	
	35	总硬度	GB/T 5750.4-2023 10.1	44.9	450	mg/L	符合	
	36	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.56	3	mg/L	符合	
	37	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	<0.02	0.5	mg/L	符合	
四、放射性指标	38	总α放射线	GB/T 5750.13-2023 4.1	0.010±0.005	0.5	Bq/L	符合	
	39	总β放射线	GB/T 5750.13-2023 5.1	0.102±0.011	1	Bq/L	符合	
五、消毒剂指标	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.2	--	0.3≤出厂水≤2 0.05≤末梢水≤2	mg/L	--	Cl_2、NaClO、CaClO消毒时检测
	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.2	--	0.5≤出厂水≤3 0.05≤末梢水≤3	mg/L	--	总氯消毒时检测
	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	--	出厂水≤0.3 0.02≤末梢水≤0.3	mg/L	--	臭氧消毒时检测
	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	0.19	0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8	mg/L	符合	ClO_2消毒时检测

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项 和 附 加 说 明

1、报告无检验检测章无效；

2、报告无编制、审核、签发人签字无效；

3、不得部分复制报告，复制报告未重新加盖检验检测章无效；

4、报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删；

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检验检测单位提出，逾期视为认同本报告；

6、样品若为送检，本报告仅对送检样品负责。

单位地址：新余市清宜公路第三水厂内　　邮编：338000

电话：0790-6330304　　传真：0790-6330304

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

181413341181

报告编号：A25041719

检 测 报 告

样 品 名 称：管网水

采 样 地 点：上城幼儿园（上城社区）（和平县天平供水送检）

委 托 单 位：和平县天平供水有限公司

检 测 类 别：委 托 检 测

江 西 银 龙 检 测 有 限 公 司

报告日期：2025年4月29日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

江西银龙检测有限公司

检 测 报 告

样品名称	管网水	报告编号	A25041719
委托单位	和平县天平供水有限公司	委托人及联系方式	张家怡
委托人地址	广东省河源市和平县阳明镇滨河东路廖芬家园中国水务营业厅		
采样人员	——	样品状态	清澈透明，无异味
采样地点	上城幼儿园（上城社区）（和平县天平供水送检）	采样环境	天气：中雨　温度：16℃
采样日期	2025-4-24	样品接收日期	2025-4-24
现场检测人员	——	现场检测地点	——
检测日期	2025-4-24～2025-4-29	检测项目	共43项
采样依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》 GB/T 5750.2-2023		
判定标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022		
检测标准依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023		
主要检测仪器	紫外分光光度计、原子吸收（石墨炉）仪、酸度计、浊度仪 原子荧光分光光度计、离子色谱仪、电感耦合等离子光谱仪、气相色谱仪		
检测结论	该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022标准限值。		
备注			

编制：廖昀　　审核：吴新明　　签发：　　（授权签字人）

签发日期：2025年4月29日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

江西银龙检测有限公司

检测报告

报告编号：A25041719

检测项目			检测方法	检测结果	限值	单位	单项判定	备注
一、微生物指标	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.2	未检出	不应检出	CFU/100mL	符合	
	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.2	//	不应检出	CFU/100mL	符合	
	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	21	100	CFU/mL	符合	
二、毒理指标	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	<0.001	0.01	mg/L	符合	
	5	镉	GB/T 5750.12-2023 12.1	0.0005	0.005	mg/L	符合	
	6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	0.05	mg/L	符合	
	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.1	<0.0025	0.01	mg/L	符合	
	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	0.001	mg/L	符合	
	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.4	<0.0016	0.05	mg/L	符合	
	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.390	1	mg/L	符合	
	11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 8.3	2.46	10	mg/L	符合	
	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	—	0.06	mg/L	—	Cl_2、NaClO、CaClO及氯胺消毒时检测
	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	—	0.1	mg/L	—	
	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	—	0.06	mg/L	—	
	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	—	0.1	mg/L	—	
	16	三卤甲烷	GB 5749-2022	—	1	mg/L	—	
	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.2	—	0.05	mg/L	—	
	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.2	—	0.1	mg/L	—	
	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.1	—	0.01	mg/L	—	O_3消毒时检测
	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	<0.0024	0.7	mg/L	符合	ClO_2消毒时检测
	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.2	—	0.7	mg/L	—	NaClO消毒时检测
三、感官性状和一般化学指标	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	度	符合	
	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.740	1	NTU	符合	
	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	0级	无异臭、异味	—	符合	
	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	—	符合	
	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.12	6.5—8.5	无量纲	符合	
	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.056	0.2	mg/L	符合	
	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.3	0.023	0.3	mg/L	符合	
	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.5	0.002	0.1	mg/L	符合	
	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.5	<0.009	1	mg/L	符合	
	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.3	0.021	1	mg/L	符合	
	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	3.58	250	mg/L	符合	
	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	4.74	250	mg/L	符合	
	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	59.0	1000	mg/L	符合	
	35	总硬度	GB/T 5750.4-2023 10.1	43.9	450	mg/L	符合	
	36	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.52	3	mg/L	符合	
	37	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	<0.02	0.5	mg/L	符合	
四、放射性指标	38	总α放射线	GB/T 5750.13-2023 4.1	0.021±0.007	0.5	Bq/L	符合	
	39	总β放射线	GB/T 5750.13-2023 5.1	0.099±0.010	1	Bq/L	符合	
五、消毒剂指标	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.2	—	0.3≤出厂水≤2 0.05≤末梢水≤2	mg/L	—	Cl_2、NaClO、CaClO消毒时检测
	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.2	—	0.5≤出厂水≤3 0.05≤末梢水≤3	mg/L	—	总氯消毒时检测
	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	—	出厂水≤0.3 0.02≤末梢水≤0.3	mg/L	—	臭氧消毒时检测
	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	0.04	0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8	mg/L	符合	ClO_2消毒时检测

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项 和 附 加 说 明

1、报告无检验检测章无效；

2、报告无编制、审核、签发人签字无效；

3、不得部分复制报告，复制报告未重新加盖检验检测章无效；

4、报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删；

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检验检测单位提出，逾期视为认同本报告；

6、样品若为送检，本报告仅对送检样品负责。

单位地址：新余市清宜公路第三水厂内　　邮编：338000

电话：0790-6330304　　传真：0790-6330304

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App